Suruhanjaya Tenaga
Energy Commission

Salinan Penerima

ST(H)15-Pin. 2/94

SJT161301011542025

No. Resit : 250121IKE00878
Tkh Resit : 21-Jan-2025

App Id : SJT1612025000204
Ruj Kami : 6007871/KK1216/22

Borang W
(Peraturan 97)

SURUHANJAYA TENAGA
AKTA BEKALAN ELEKTRIK 1990

PERAKUAN KELULUSAN

Mengikut peraturan 97 Peraturan-peraturan Elektrik 1994, Perakuan ini dikeluarkan kepada

DNF CABLE SDN BHD
(nama pengilang)

yang beralamat di

159-1, Jalan Sarjana, Taman Connaught 56000 WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR
(Alamat Berdaftar)

6316,JALAN TECHVALLEY 2/1, SENDAYAN TECHVALLEY BANDAR SRI SENDAYAN 719 00 LABU NEGERI SEMBILAN
(Alamat Perniagaan)

dan kelulusan diberikan untuk

MENGILANG	MEMPAMER [1]	MENJUAL	MENGIKLAN *

kelengkapan yang perihalannya dinyatakan di bawah ini, terus daripada,

Dnf Cable Sdn Bhd
6316, Jalan Techvalley 2/1, Sendayan Techvalley, Bandar Sri Sendayan 71900 Negeri Sembilan
MY - MALAYSIA
(nama dan negara pengilang)

dan kelengkapan itu mematuhi:
(a) Standard : **- SEPERTI LAMPIRAN A -**
(b) Laporan Ujian Jenis No : **- SEPERTI LAMPIRAN A -**

bagi tempoh **satu** tahun dari tarikh ~~dikeluarkan~~/ diperbaharui* seperti yang ditunjukkan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat berikut:
- SEPERTI LAMPIRAN B -

Tarikh ~~dikeluarkan~~/ diperbaharui* : 09-Feb-2025
Kelulusan No : **8 MODEL SAHAJA . SEPERTI LAMPIRAN YANG DISAHKAN OLEH ST.**

Tarikh Habis Tempoh : 08-Feb-2026
Fee RM : 110.00

Perihalan Kelengkapan

Kelengkapan : PVC Insulated Non-Sheathed Cables
Nama Dagangan : DNF

Spesifikasi Kelengkapan

- SEPERTI LAMPIRAN A -

Shaiful Rizal Bin Mazlan
Timbalan Pengarah
Unit Kelengkapan Elektrik
Jabatan Kawal Selia Keselamatan
Suruhanjaya Tenaga

1. Kelengkapan yang diluluskan adalah dicadangkan hanya untuk dipamerkan dan bukan untuk dijual, dipasang atau digunakan.

* Potong yang mana berkenaan.

[fairuz]

Suruhanjaya Tenaga
Energy Commission

Salinan Penerima
LAMPIRAN A

No. Resit : 250121IKE00878 Ruj Kami : 6007871/KK1216/22 No. Perakuan : SJT161301011542025

Tkh Resit : App ID : SJT1612025000204

Nama Kelengkapan : DNF PVC Insulated Non-Sheathed Cables

No. Piawaian : MS 2112-3:2009+A1:2015

Negara Pengilang : MALAYSIA

Bil.	Jenis / Model	No Kelulusan	Fasa	Kuasa (Watt)	Arus (Amp)	Voltan (Volt)	Frikuensi (Hz)	Laporan Ujian Jenis	
								Keselamatan	Kecekapan Tenaga
1.	1 Core x 4.00mm Class 2	001992/22	1	-	-	450/750	-	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2018EA1673+2020EA 1632+2020EA1617 Test Date : 29-Jan-2019	Test Date :
								CB CERT : IDEN. DECL :	
2.	1 Core x 35.00mm Class 2	001993/22	1	-	-	450/750	-	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2018EA1673+2020EA 1632+2020EA1617 Test Date : 29-Jan-2019	Test Date :
								CB CERT : IDEN. DECL :	
3.	1 Core x 1.50mm Class 2	001994/22	1	-	-	450/750	-	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2018EA1673+2020EA 1632+2020EA1617 Test Date : 29-Jan-2019	Test Date :
								CB CERT : IDEN. DECL :	
4.	1 Core x 6.00mm Class 2	001995/22	1	-	-	450/750	-	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2018EA1673+2020EA 1632+2020EA1617 Test Date : 29-Jan-2019	Test Date :
								CB CERT : IDEN. DECL :	
5.	1 Core x 16.00mm Class 2	001996/22	1	-	-	450/750	-	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2018EA1673+2020EA 1632+2020EA1617 Test Date : 29-Jan-2019	Test Date :
								CB CERT : IDEN. DECL :	
6.	1 Core x 10.00mm Class 2	001997/22	1	-	-	450/750	-	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2018EA1673+2020EA 1632+2020EA1617 Test Date : 29-Jan-2019	Test Date :
								CB CERT : IDEN. DECL :	
7.	1 Core x 25.00mm Class 2	001998/22	1	-	-	450/750	-	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2018EA1673+2020EA 1632+2020EA1617 Test Date : 29-Jan-2019	Test Date :
								CB CERT : IDEN. DECL :	

Bil.	Jenis / Model	No Kelulusan	Fasa	Kuasa (Watt)	Arus (Amp)	Voltan (Volt)	Frikuensi (Hz)	Laporan Ujian Jenis	
								Keselamatan	Kecekapan Tenaga
8.	1 Core x 2.50mm Class 2	001991/22	1	-	-	450/750	-	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2018EA1673+2020EA 1632+2020EA1617 Test Date : 29-Jan-2019	Test Date :
								CB CERT : IDEN. DECL :	

8 Jenis Kelengkapan Sahaja

Shaiful Rizal Bin Mazlan
Timbalan Pengarah
Unit Kelengkapan Elektrik
Jabatan Kawal Selia Keselamatan
Suruhanjaya Tenaga

Suruhanjaya Tenaga
Energy Commission

Salinan Penerima
LAMPIRAN B

No. Perakuan : SJT161301011542025

App ID : SJT1612025000204

Syarat-Syarat:

i) Kelengkapan ini hendaklah melalui Skim Pensijilan Barangan (Product Certification Scheme) yang dilakukan oleh SIRIM;

ii) Kelengkapan hendaklah dibina secara sesuai dan sepadan dengan kord bekalan palam utama yang telah diluluskan semasa permohonan.

iii) Kelengkapan yang lulus Skim Pensijilan Barangan hendaklah dilabelkan dengan label yang dinyatakan dalam Garis Panduan - Guidelines for the Approval of Electrical Equipment (Peraturan 98, Peraturan-Peraturan Elektrik (Pindaan) 2003).

iv) Permohonan pembaharuan Perakuan Kelulusan berserta dengan bayaran hendaklah dibuat tidak kurang dari empat belas (14) hari dari tarikh habis tempoh Perakuan (Peraturan 106, Peraturan-Peraturan Elektrik (Pindaan) 2003).

Shaiful Rizal Bin Mazlan
Timbalan Pengarah
Unit Kelengkapan Elektrik
Jabatan Kawal Selia Keselamatan
Suruhanjaya Tenaga